



საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი

ადმინისტრაციული მიწერილობა

№ 004015

„21“ აგვისტო 2024 წ.

ქ. თბილისი

(შედეგის ადგილი)

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სარგებლობის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნათა დარღვევების აღმოსაფხვრელი ღონისძიებების გატარების ან რაიმე ქმედებებისაგან თავის შეკავების შესახებ

სახელმწიფო საჯაროებო დანერგვით-გარემოსდაცვით ზედამხედველობის ინსპექტორი
(ადმინისტრაციული მიწერილობის გამცემი ორგანოს დასახელება, იურიდიული მისამართი)

ქ. თბილისი ვ. ნიჭიანაძის ქ. 12

ადმინისტრაციული მიწერილობის ობიექტი: „საქსტეფოს სახელმწიფო ედუკაციის ცენტრი“ (ს/ს 204095276)
(ფიზიკური პირის შემთხვევაში – სახელი, გვარი,

იუს. მს.: ქ. თბილისი, მ. ხაშაძის ქ. 12 კმ. 12

პირადობის მოწმობის ნომერი, საცხოვრებელი ადგილი, იურიდიული პირის შემთხვევაში – იურიდიული ორგანოს სახელი, გვარი, იურიდიული მისამართი)

მინისტრის 2019 წლის 16 მაისის № 2-416 ბრძანებით გათვალისწინებული ვალდებულებების დარღვევების შესახებ

დარღვევები, რომლებზეც გაიცემა ადმინისტრაციული მიწერილობა: იხილეთ № 004015

ადმინისტრაციული მიწერილობის დანიშნულება

(დარღვევების ჩამონათვალი, რომლებზეც გაიცემა მიწერილობა)

გასატარებელი ღონისძიებები: იხილეთ №004015 ადმინისტრაციული მოწოდების განხილვა

(დავალების არსი, საჭიროების შემთხვევაში, შესრულების ვადები)

თან ერთვის დანართი: 3 ფურცელი

(დანართის №, გვერდების რ-ბა, დანართების არარსებობის შემთხვევაში დაისმევა Z)

პასუხისმგებლობა ადმინისტრაციული მიწერილობის შეუსრულებლობის შემთხვევაში:

ადმინისტრაციულ სამსახურში მსახურობდა კოტეხოს 798 მუხის ტერიტორიის პიკეტი ნაწილის შესწავლა

(კანონის მუხლ(ებ)ი, შესაბამისი პუნქტი ან ნაწილი, ქვეპუნქტი)

მიწერილობის გამცემი თანამდებობის პირი: კახიძის დავითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე მაგალი სახელმწიფო ინჟინერი ნელი კახიძე

(თანამდებობა, სახელი, გვარი)

თანამდებობის პირის ხელმოწერა: ნ. კახიძე

ადმინისტრაციული მიწერილობის მიმღები (ივსება პირდაპირი ჩაბარების შემთხვევაში):

ივანეშვილი ვალერი

(რეგულირების ობიექტის წარმომადგენელი პირი, მისი ხელმოწერა და თარიღი)

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან გადმოგზავნილი, სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“-ს (ს/კ 204995176) 2023 წლის 14 სექტემბრის №5914.07 განცხადების საფუძველზე, 2023 წლის 6 ოქტომბერს, განხორციელდა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში, სოფ. გუმბრას მიმდებარედ, სს "საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა"-ს კუთვნილ, ჯვარი-წყალტუბოს 500 კვ-იანი ელექტროგადამცემი ხაზისა და ქვესადგურის მშენებლობასა და ექსპლუატაციაზე, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2019 წლის 16 მაისის №2-416 ბრძანებით გაცემული გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილებით გათვალისწინებული პირობებისა და გარემოს დაცვის სფეროში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი ნორმების შესრულების მდგომარეობის ინსპექტირება.

ინსპექტირების შედეგად გამოვლინდა შემდეგი დარღვევები:

1. მინისტრის 2019 წლის 16 მაისის №2-416 ბრძანების მე-4 პუნქტის შესაბამისად, კომპანიამ მშენებლობის დაწყებამდე, სამინისტროში შესათანხმებლად არ წარადგინა, სათანადო კვლევაზე დაყრდნობით მომზადებული ინფორმაცია, უშუალოდ პროექტის გავლენის ზონაში არსებულ ცხოველებზე, ფრინველებზე (სადაც განსაკუთრებული ყურადღება უნდა გამახვილდეს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით, მათ შორის ზურმუხტის ქსელის დამტკიცებულ ტერიტორიებზე (სამეგრელო GE0000021; სამეგრელო 2 GE0000057) და საქართველოს "წითელ ნუსხით" დაცულ სახეობებზე) და ჰაბიტატებზე, მათზე შესაძლო ზემოქმედებაზე, ამ ზემოქმედების თავიდან აცილებაზე და საჭიროების შემთხვევაში, საკომპენსაციო ღონისძიებებზე;
2. მინისტრის 2019 წლის 16 მაისის №2-416 ბრძანების მე-5 პუნქტის შესრულების მიზნით, კომპანიამ მშენებლობის დაწყებამდე არ უზრუნველყო განახლებული ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგის გეგმის სამინისტროში შესათანხმებლად წარმოდგენა, რომელიც უნდა მოიცავდეს მშენებლობის და ექსპლუატაციის პერიოდში შემარბილებელი ღონისძიებების ეფექტურობაზე დაკვირვების საკითხებს, საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი შემარბილებელი და/ან საკომპენსაციო ღონისძიებების განსაზღვრა/განხორციელების მიზნით;
3. სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“-მ, მშენებლობის დაწყებამდე, არ უზრუნველყო მინისტრის 2019 წლის 16 მაისის №2-416 ბრძანების მე-6 პუნქტით გათვალისწინებული სამშენებლო ბანაკის/მოედნის პროექტის შემუშავება და სამინისტროში shape ფაილებთან ერთად შესათანხმებლად წარმოდგენა;
4. არ იყო შესრულებული მინისტრის 2019 წლის 16 მაისის №2-416 ბრძანების მე-9 პუნქტით განსაზღვრული მოთხოვნა და საქმიანობა ხორციელდებოდა „ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის მოხსნის, შენახვის, გამოყენების და რეკულტივაციის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის №424 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტით გათვალისწინებული მოთხოვნების დარღვევით;.

ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილ დარღვევებზე, 2023 წლის 25 დეკემბერს, საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 79⁸ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ სამართალდარღვევებზე, სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“-ს მიმართ შედგა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის შესახებ № 085466 ოქმი, რომელიც განსახილველად გადაეგზავნა წყალტუბოს მაგისტრატ სასამართლოს.

სასამართლომ, 2024 წლის 26 თებერვლის №4/13-24 დადგენილებით, კომპანია სცნო ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩამდენად საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 79⁸ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ ქმედებაში, ხოლო ამავე კოდექსის 22-ე მუხლის საფუძველზე გაათავისუფლა ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობისაგან და გამოუცხადა სიტყვიერი შენიშვნა.

აღნიშნული დადგენილება დეპარტამენტის მიერ გასაჩივრდა ქ. ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში. სააპელაციო სასამართლომ, 2024 წლის 3 ივლისის №4/ა-232-24 დადგენილებით, არ დააკმაყოფილა დეპარტამენტის საჩივარი და უცვლელად დატოვა წყალტუბოს მაგისტრატი სასამართლოს 2024 წლის 26 თებერვლის №4/13-24 გადაწყვეტილება. შესაბამისად, დღეს არსებული მდგომარეობით, დადგენილება შესულია კანონიერ ძალაში.

გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის 46-ე მუხლი შესაბამისად, სახელმწიფო კონტროლის განმახორციელებელი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება ადგენს გონივრულ ვადას გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილებით განსაზღვრული პირობების შესრულებისთვის.

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“-ს მიმართ, შემუშავდა დეპარტამენტის 2024 წლის 21 აგვისტოს №004015 ადმინისტრაციული მიწერილობა.

სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“-ს კუთვნილი, ჯვარი-წყალტუბოს 500 კვ-იანი ელექტროგადამცემი ხაზისა და ქვესადგურის მშენებლობასა და ექსპლუატაციაზე საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2019 წლის 16 მაისის №2-416 ბრძანებით გაცემული გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილებით გათვალისწინებული პირობებისა და გარემოს დაცვის სფეროში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი ნორმების შესრულების მდგომარეობის ინსპექტირებისას გამოვლენილი დარღვევების აღმოსაფხვრელად, სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“ ვალდებულია:

1. მინისტრის 2019 წლის 16 მაისის №2-416 ბრძანების მე-4 პუნქტის შესრულების მიზნით ადმინისტრაციული მიწერილობის ჩაბარებიდან დაუყოვნებლივ დაიწყოს და შემდგომ საქმიანობის განხორციელების პროცესში მუდმივად უზრუნველყოს სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს 2024 წლის 25 ივლისის №21/7748 წერილით შეთანხმებული, წყალტუბოს ქვესადგურის (ლოტი 2) განთავსების ტერიტორიის ფლორისა და ფაუნის მდგომარეობის წინასამშენებლო კვლევის ანგარიშში ასახული, პროექტის გავლენის ზონაში არსებული სახეობების და ჰაბიტატების დაცვა, ხოლო მათზე შესაძლო ზემოქმედების შემთხვევაში, უზრუნველყოს ამ ზემოქმედების თავიდან აცილება და საჭიროების შემთხვევაში, შესაბამისი საკომპენსაციო ღონისძიებების გატარება;
2. მინისტრის 2019 წლის 16 მაისის №2-416 ბრძანების მე-5 პუნქტის შესრულების მიზნით, ადმინისტრაციული მიწერილობის ჩაბარებიდან დაუყოვნებლივ დაიწყოს და შემდგომ საქმიანობის განხორციელების პროცესში მუდმივად უზრუნველყოს სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს 2024 წლის 25 ივლისის №21/7748 წერილით შეთანხმებული, წყალტუბოს ქვესადგურის (ლოტი 2) განახლებული ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგის გეგმაში მითითებული რეკომენდაციებისა და შემარბილებელი ღონისძიებების შესრულება, მათ შორის მონიტორინგის ფარგლებში განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილოს შემარბილებელი ღონისძიებების ეფექტიანობაზე, ხოლო ფრინველებთან დაკავშირებით სენსიტიური მონაკვეთების გამოვლენის შემთხვევაში განსაზღვროს დამატებითი შემარბილებელი ღონისძიებები;
3. მინისტრის 2019 წლის 16 მაისის №2-416 ბრძანების მე-6 პუნქტის შესრულების მიზნით სამშენებლო ბანაკის/მოედნის მოწყობა განახორციელოს, სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს 2024 წლის 15 აგვისტოს №21/8705 წერილით შეთანხმებული, სამშენებლო მოედნის/ბანაკის პროექტის შესაბამისად და მოქმედი კანონმდებლობის დაცვით;
4. ადმინისტრაციული მიწერილობის ჩაბარებიდან დაუყოვნებლივ დაიწყოს და შემდგომ საქმიანობის განხორციელებისას მუდმივად უზრუნველყოს „ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის მოხსნის, შენახვის, გამოყენების და რეკულტივაციის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის №424 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტით გათვალისწინებული მოთხოვნების დაცვა (2019 წლის 16 მაისის №2-416 ბრძანების მე-9 პუნქტი).

ნ. ეოხიოძე